



Florida Department of Health  
Charlotte County  
Environmental Engineering

1100 Loveland Blvd  
Port Charlotte, FL 33980  
941-624-7200  
<http://charlotte.floridahealth.gov/>

## MANTENIMIENTO DE AIREADOR

- A. INSPECCION CON FRECUENCIA PARA SABER SI ESTA LIMPIO Y PREVENIR CRECIMIENTO DE ALGAS.
- B. REEMPLAZE LAS REJILLAS DE VENTILACION CUANDO SEA NECESARIO. REMUEVA LAS ALGAS CON UN CEPILLO LIMPIO Y BLANQUEADOR SIN PERFUME
- C. PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA:
  - 1. DESCONECTE LA CONECCION ELECTRICA DEL AIREADOR Y DE LA POMPA DEL POZO DE AGUA
  - 2. QUITA LA TAPA Y VIERTA MEDIO (1/2) GALON DE BLANQUEADOR SIN PERFUME EN EL AIREADOR. FRIEGUE LOS LADOS CON UN CEPILLO O ESCOBA ALREDEDOR. LAS BOQUILLAS PUEDEN SER REMOVIDAS PARA LIMPIARLAS Y REINSTALE.
  - 3. CONECTE EL AIREADOR Y LA POMPA DEL POZO NUEVAMENTE. QUITA EL CASQUILLO DEL DESAGUE Y VACIE. ENJUAGUE EL AIREADOR PARA REMOVER EL LIMO DE SULFURO Y LA SUCIEDAD.
  - 4. REINSTALE EL CASQUILLO Y LLENE EL AIREADOR CON AGUA DEL POZO. AÑADA (1/2) GALON DE BLANQUEADOR SIN PERFUME Y ABRA LOS GRIFOS DE LA CASA (BAÑOS, COCINA, BAÑERAS, ETC.) Y DEJE CORRER EL AGUA. CUANDO SIENTA EL OLOR A BLANQUEADOR CIERRE LOS GRIFOS.
  - 5. PERMITA QUE EL DESINFECTANTE PERMANESCA EN LA PLOMERIA POR 3 HORAS. CUANDO PASEN LAS 3 HORAS HABRA LOS GRIFOS Y DEJE CORRER EL AGUA HASTA QUE NO SE SIENTA OLOR A BLANQUEADOR.
- D. PARA MINIMIZAR EL CRECIMIENTO DE BACTERIAS Y SULFURO, AÑADA (1/2) GALON DE BLANQUEADOR SIN PERFUME EN EL AIREADOR SEMANALMENTE.
- E. **\*EXCESO DE BLANQUEADOR PUEDE CAUSAR DAÑO A LA RESINA DEL SUAVIZANTE DE AGUA**
- F. LOS AIREADORES PUEDEN REMOVER DE UN 50-60% DEL HIDROGENO DE SULFURO.